



Ce plan vous est remis à titre indicatif et peut être révisé sans préavis
 This drawing is for informational purposes only and maybe changed without notice

TRANSPORT | MANUTENTION
TRANSPORT | HANDLING

Eléments de manutention uniquement pour transport, à démonter pour installation du groupe électrogène.
 Handling devices only for transportation, to be unfitted in order to install the generating set.

OPTION | OPTIONAL : CAPOT INTERIEUR | INSIDE CANOPY

MOTEUR/ENGINE	ALTERNATEUR/GENERATOR	TOLERANCE +/- 5 %		CENTRE DE GRAVITE (mm)	
		A vide/Dry	OclM/Wet	CENTER OF GRAVITY (inch)	OclM/Wet
6081HF	LSA462L6	3150 / 6945	3560 / 7849	2041 / 80.35	
6081HF	LSA462L9	3215 / 7088	3625 / 7992	2052 / 81.18	
6081HF	LSA462VL12	3340 / 7364	3740 / 8246	2096 / 82.52	
6090HF	LSA462L6	3240 / 7143	3660 / 8069	2060 / 81.10	
6090HF	LSA462L9	3300 / 7275	3720 / 8201	2079 / 81.85	
6090HF	LSA462VL12	3430 / 7562	3850 / 8488	2115 / 83.26	
TAD734	LSA462L6	3130 / 6900	3520 / 7760	2079 / 81.85	
TAD734	LSA462L9	3190 / 7032	3580 / 7892	2109 / 83.03	



*an est valable pour groupe électrogène avec réservoir gasoil intégré.
 version sans réservoir gasoil intégré voir plan correspondant.
 drawing is valid for a generating set with integrated fuel tank.
 ersion without integrated fuel tank refer to relevant drawing.*

I	AJOUT MOTEUR 6090H	29/05/07	LE GUYADER L	29/05/07	P.SIMON
H	AJOUT MOTEUR TAD734	02/04/07	P.SIMON	02/04/07	M.BRIAND
A	CREATION DU DOCUMENT	27/01/03	C.ASSET	27/01/03	M.BRIAND
IND.	DESIGNATION DE LA MODIFICATION	DATE	DESINE	DATE	VERIFIE

MATIERE :	FORMAT : A2
REVETEMENT :	ECHELLE : 1/25
TOLERANCE :	FOLIO : 1/1
DESIGNATION :	MASSE (Vide/Plein) kg

SDMO 3-00-01-2957-01-1

12 bis, rue de la Villeneuve 29272 BREST - Tél : 02.98.41.41.41 - Téléx : 940757 - Télécopie : 02.98.41.83.07
 CE PLAN EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE, IL NE PEUT ETRE REPRODUIT, UTILISE OU COMMUNIQUE SANS SON AUTORISATION